



DIN 1946-4 + VDI 6022

ATTESTAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' CONFORMITY STATEMENT

Fabbricante/*manufacturer*

SAIVER SRL

Via M. Da Besozzo 16 - 20900 Monza (MB) Italy

Prodotto(i)/*product(s)*:

Descrizione/ <i>Description</i>	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA <i>AIR HANDLING UNITS</i>
Tipologie/ <i>Type(s)</i>	VERSIONE IGIENICA / HYGIENIC VERSION <i>Serie A1-H / A1-H series</i>
Norme Applicate <i>Applied standard(s)</i>	VDI 6022 - Blatt 1 / Part 1 <i>VDI 6022 - Blatt 1 / Part 1 01/2018</i> <i>VDI 6022 - Blatt 1 Berichtigung 2023-04 / VDI 6022 - Part 1 Corrigendum 2023-04</i> Ventilation and indoor-air quality Hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units DIN 1946-4:2018-09 Ventilation and air conditioning Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care
Esito della Valutazione <i>Assessment Result</i>	I prodotti sono conformi ai requisiti (Verbale/i di ispezione n° 83482-2 rev.00 del 3/10/2024 N° 83482-1 rev. 00 rev. 00 e riesame dell'analisi dei requisiti del 7/11/2024) <i>Products conform to applied requirements</i> (Refer to inspection report(s) n° 83482-2 rev.00 del 3/10/2024 N° 83482-1 rev. 00 and requirements analysis review of 7/11/2024)
Requisiti aggiuntivi <i>Additional requirement(s)</i>	RLT guidelines 01 - General requirements for Air Handling Units <i>First issue February 2018 Last issue June 2021</i> DIN 1946-4 Beiblatt 1:2018-06 Ventilation and air conditioning - Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care Supplement 1: Checklist for planning, execution and operation of components

Page 1 of 1

Emissione / *issue*: 14/11/2024
Validità / *Valid Until*: 13/11/2027
Numero / *N° of registration*: 83482-VD

EUROCERTIFICATIONS S.r.l.

Elena Augusta

